



KOMUNIKAT nr 1
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Cieszynie

z dnia 31.07.2025 r. godz. 12:00
skierowany do konsumentów wody podawanej
ze Stacji Uzdatniania Wody Brenna Jatny
do sieci wodociągowej wodociągu publicznego
Brenna Jatny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbce wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru w dniu 29.07.2025 r. w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brenna Jatny, ul. Jatny, 43-438 Brenna (kran w pomieszczeniu SUW) stwierdzono obecność **bakterii grupy coli** w ilości **3 jednostki tworzące kolonie w 100 ml wody**. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie *jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dopuszcza pojedyncze bakterie grupy coli < 10 jtk (NPL), przy jednoczesnym wykonaniu badań wykluczających obecność parametru *Escherichia coli* i enterokoki. **W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* ani enterokoków.**

Z uwagi na powyższe, po przeprowadzonej analizie zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z używaniem takiej wody, wodę uznano za **warunkowo przydatną do spożycia**.

Woda podawana ze Stacji Uzdatniania Wody Brenna Jatny do sieci wodociągowej wodociągu publicznego Brenna Jatny nadaje się do spożycia po przygotowaniu (wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia). Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń. Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie
Piotr Przewdzing

/dokument podpisany elektronicznie/