

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKIS-0612/38/2021

Cieszyn, dnia 10.09.2021 r.

URZĄD GMINY BRENNA
Dziennik Podawczy

Wpł.
Dnia 2021 -09- 16

Nr. Załącznik 0, 9668.2021

Podpis: [signature]

Wójt Gminy Brenna

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 22 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie dokonał okresowej oceny jakości wody za I półrocze 2021 r. dla wodociągu dostarczającego wodę na teren gminy Brenna.

Analiza badań jakości wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych oraz indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Brenna wykazała, iż tylko w przypadku wodociągu Pogórze (dostarczającego wodę dla części mieszkańców gminy Brenna), jakość wody badana jest wielokrotnie w ciągu miesiąca. W związku z powyższym zgodnie z § 22 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia dla przedmiotowego wodociągu sporządzono ocenę jakości wody za okres 6 miesięcy.

W I półroczu 2021 roku wodę z wodociągu Pogórze, na terenie gminy Brenna pobrano dwukrotnie: 1 próbkę pobrano w ramach kontroli urzędowej PPIS w Cieszynie oraz 1 - w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorcę wodociągowego.

Nie kwestionowano żadnej próbki wody pobranej do badań mikrobiologicznych, jak również do badań fizykochemicznych.

Podmiot dostarczający wodę na teren gminy Brenna nie przedstawił ocen ryzyka, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).